

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: Stanovanjska hiša Ivančič
Lokacija stavbe: parc. št. 123, k.o. Ljubljana
Investitor: Janez Novak, Prisojna pot 32,1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Miha Nahtigal, u.d.i.a., ZAPS 1472
Izdelovalec elaborata: Miha Nahtigal
Datum izdelave dokumentacije: Ljubljana, december 2012
Elaborat izdelan:

<input checked="" type="checkbox"/>	po smernici
<input type="checkbox"/>	po zadnjem stanju tehnike

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun izveden na podlagi:

<input checked="" type="checkbox"/>	mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)
<input type="checkbox"/>	izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldn [dB(A)]	Lveč [db(A)]	Lnoč [dB(A)]
60	60	60

Zvočna izolacija ovoja stavbe

Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti	Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Oznaka / pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)	Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI				
1	Zunanja stena	R'w (db)	min.25	28
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI				